

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тульской области

(300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому
и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова д. 18«А» тел. (48753) 6-97-95)

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/1/3

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад комбинированного вида № 26»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

в лице заведующего Вольф Евгении Филипповны

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Алексинско-
го и Заокского районов Тульской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области, подполковника вн. службы Симонова
Александра Николаевича

(наименование органа ГПН)

№ 15 от "21" января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
в период «26» января 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «20» февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до
15 час. 00 мин.

проведена внеплановая выездная проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и За-
окскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, капитаном внутренней службы, Ники-
тиным Сергеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-
их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении объектов защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 26» по адресу: г. Алексин, ул. Металлистов д. 23

совместно с заведующим МБДОУ «ДС комбинированного вида № 26» Вольф Евгенией Филипповной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пре- кла- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требова- ний по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями СП 5.13130.2009 п. 14.3 (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении) ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54, СП 5.13130.2009 п. 14.3, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6	до 30 сентября 2021г.	
2.	не обеспечены общие коридоры, лестничные марши, эвакуационные выходы освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 37, СП 1.13130.2020 п. 4.3.12	до 30 сентября 2021г.	

	автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.			
3	двери, ведущие на лестничную клетку, не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах (1 и 2 этаж)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 24	до 30 сентября 2021 г.	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


Собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


подпись
«20» февраля 2021 г.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Алексинскому и Заокскому районам
Никитин С.В.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
подпись
«20» февраля 2021 г.

заведующий МБДОУ «ДС комбинированного вида № 26» Вольф Евгения Филипповна